

# Control Panel TCP 2-18

کنترل پنل اعلام حریق



SMD	تکنولوژی تولید مدارات کارت زون
2-18	تعداد زون ها
210-230 VAC	ولتاژ ورودی
2×12V (4.5 - 7.2 AH)	باتری مورد نیاز
25	پشتیبانی دتکتور دودی در هر زون
25	پشتیبانی دتکتور حرارتی در هر زون
نامحدود	پشتیبانی شستی در هر زون
2×750 mA	تعداد خروجی آژیر
15	تعداد آژیر در هر خروجی
✓	سازگار با انواع دتکتورهای دود و حرارت
✓	قابلیت تست یک نفره (مهندسی)
✓	خروجی مجزا برای تلفن کننده
✓	سونیچ محدود کننده دسترسی به پنل
✓	دکمه فعال کننده آژیرها بر روی پنل
✓	دکمه غیر فعال کننده بازر اعلام خطا
✓	نشانگرهای LED برای نمایش وضعیت پنل
✓	خروجی رله جهت راه اندازی لوازم جانبی
5A	جریان خروجی رله
✓	شارژر اتوماتیک باتری
✓	نشانگر وضعیت اتصال کوتاه در مسیر سیم کشی
✓	نشانگر وضعیت قطعی در مسیر سیم کشی
ISIRI 3707	دارای استاندارد ملی به شماره
270 × 400 × 95 mm	ابعاد

## راهنمای نصب کنترل پنل

